



**Brandweerzone
Centrum**

Roggestraat 70
9000 Gent
Tel. 09 268 88 99
preventie@bwzc.be
www.brandweerzonecentrum.be

Brandweeradvisie kampvuur jeugdbewegingen

Contactpersoon
Peter De Visscher
Tel. 09 268 88 99
preventie@bwzc.be

Datum
30 mei 2022

Brandweeradvisie: kampvuur jeugdbewegingen

Adres: Lochristi

Geachte

Hierbij de na te leven veiligheidsmaatregelen:

De brandweer heeft geen bezwaar met een kampvuur, wel bedacht zijn op een gegarandeerde permanente bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omliggende gebouwen, hydranten en gasafsluiters voor de brandweer.

Weersomstandigheden

Onderstaand advies houdt rekening met normale weersomstandigheden. Extreme weersomstandigheden, **wind, extreme droogte**, mist,.. vereisen **speciale maatregelen**.

Veiligheidsmaatregelen kampvuur

Bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort of 38 km per uur moeten verbrandingen afgelast worden.

Ook bij windstil of mistig weer worden best geen vuren ontstoken gezien de rookgassen in deze gevallen blijven hangen.

De voorraad brandhout/ brandstof moet zich op voldoende afstand en windopwaarts van de vuurhaard bevinden.

De **diameter** van de verbrandingszone mag **niet meer dan 2 meter** bedragen.

Het vuur moet klein blijven. De brandhoogte mag maximaal 1 meter bedragen.

De verbrandingszone bevindt zich op een zandbodem. Deze zone zelf zal men vermeerderen met minimaal 3 meter rond de verbrandingszone. Deze totale oppervlakte is verboden terrein en wordt duidelijk afgebakend met bv. zandzakken, nadarhekken, enz... Droge gewassen in de omgeving dient men te verwijderen.

Gebruik enkel droog en onbehandeld loofhout, geen harshoudende houtsoorten.

De houtstapel mag niet aangestoken worden met gemakkelijk ontvlambare vloeistoffen/ producten.

Naarmate de aanvoer van brandhout kan de hittestraling te intensief worden, in dit geval moeten wachttijden ingelast worden.

De windrichting mag de rookpluim niet over bedrijventerreinen en/of verkavelingen drijven.

Er mogen geen verbrandingen gebeuren in woonzones.

Steeds zo ver mogelijk van gebouwen. (Wettelijk gezien mogen geen verbrandingen plaats hebben op een afstand van minder dan 100 meter van huizen, gebouwen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stromijten of plaatsen waar gras te drogen is gelegd)

Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd achtergelaten worden. Het vuur dient onder permanente bewaking te staan van een aangestelde. Er dient een telefoontoestel in de buurt te zijn zodat in geval van nood onmiddellijk de hulpdiensten kunnen verwittigd worden.

Na afloop dient de organisator een nazicht uit te voeren en ervoor te zorgen dat men de resten blust en nadien afdekt met zand of aarde. Elke heropflakking van het vuur moet vermeden worden.

Er dienen in de onmiddellijke buurt **minstens twee snelblustoestellen** BENOR gekeurd met een bluscapaciteit van één bluseenheid aanwezig te zijn. Bij voorkeur zal men hier kiezen voor een type **watersnelblusser (5 liter) of poeder ABC (6 kg)**. De periodieke keuring van het toestel mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG,

– Mits naleving van hogervermelde veiligheidsvoorschriften.

Met de meeste hoogachting

Sgt. Peter De Visscher